بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ١٠٨٣

التاريخ : ٢٢/٥/١٤٤٢هـ

المشفوعات :

الموضوع / ملاحظات بخصوص إيصال التيار الكهربائي لمجمع النويعمة التعليمي

السادة/ شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترمين

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد ,,,,,,,,

إشارة الى خطاب مدير مكتب خدمات وادي الدواسر و السليل رقم ٢٧٧ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م بشان ملاحظات طلب إيصال التيار الكهربائي بمجمع النويعمة التعليمي وهي : توريد و تركيب عدادات جهد منخفض و محطات توزيع فرعية وشبكة الجهد المتوسط بين المحطات حسب مواصفات الشركة السعودية للكهرباء و عن طريق احد المقاولين المعتمدين لديها وسداد كامل التكاليف اللازمة . هذا للإفادة و اتخاذ اللازم بشكل عاجل .

و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ,,,,,,,

مدير شؤون المباني

م/ فهد عايد المدرع

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
نعمل بإتقان من أجلكم

الرقم : ٢٧٧
التاريخ : 1442/5/15 هـ
الموافق: 2021/12/30 م

الموضوع : ملاحظات بخصوص طلب الايصال للمجمع التعليمي بالنويعمة

المكرم / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر المحترم،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطابكم رقم 391 وتاريخ 1442/3/9 هـ بخصوص إيصال التيار لمجمع النويعمة التعليمي بالطلب رقم 191110848 نفيدكم بالملاحظات الاتية:

- نأمل تزويدنا بصورة من الصك المذكور في رخصة البناء.
- حيث أن طلبكم عدد 4 قواطع قدرة كل واحد 1600 أمبير على الجهد 400 ف حيث الحمل تجاوز 4 م.ف.أ فإنه وحسب أنظمة الشركة يلزم منكم اما توريد وتركيب (عدادات جهد منخض و محطات التوزيع الفرعية وشبكة الجهد المتوسط بين المحطات) حسب مواصفات الشركة السعودية للكهرباء وعن طريق أحد المقاولين المعتمدين لديها أو أن يتم سداد كامل التكاليف الفعلية لماسبق وأن تقوم الشركة بالتوريد والتركيب وفي كلتا الحالتين يتم سدادكم رسوم الايصال للقدرة التعاقدية للطلب.
- كما يلزم توقيع اتفاقية كبار المشتركين.

لذا نأمل منكم تزويدنا بالمتطلبات أعلاه حتى نتمكن من اكمال الطلب.

وتقبلوا فائق التحايا،،

المهندس / فهد نايف الدوسري

مدير مكتب خدمات وادي الدواسر والسليل

إلى : ادارة شؤون المباني
الرقم الموحد : 42519065

1134
1442/05/19